


План ограждения (М1:40)

стойка с молниеприемником


ШГРП №1

А

Бетонирование
площадки



бетон - 40 мм
песок - 50 мм
щебень - 50 мм



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Ед. изм.	Примечание
1	ГОСТ 10704-91	Стойка $\phi 50$ $L=3,0$ м	16	шт	
2	ГОСТ 8509-93	Уголок 45x45x5	70	м	
3		Сетка "рабица" $h = 1,6$	18	м	
4	ГОСТ 19903-74	Листовая сталь - 40x4; $l=215$ мм	12	кг	на все ограждение
5	ГОСТ 2590-88*	Сталь круглая $\phi 6$; $l=0,05$ м	70	м	на все ограждение
6	ГОСТ 19903-74	Листовая сталь (заглушка) 0,06x0,06	2,0	кг	на все ограждение
7		Замок навесной	1	шт	
		Петли для калитки	2	шт	
	Бетон В15 F-75	Бетонирование стоек	3,2	м ³	

						14/2012/147А-ГСН2			
						Техническое перевооружение энергетического хозяйства			
						ОАО "Металлист-Самара", г.Самара, ул. Промышленности, 278			
Изм.	Кол.ц.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
ГИП		Романов			06.13	Шкафной пункт редуцирования давления газа ШГРП №1	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Щербаков			06.13		Р	5	
Проверил		Бойков			06.13	Защитное ограждение ШГРП №1	ООО "Новые технологии"		

Формат А3

Содержание

ВЗАМ. УНВ. №

Подн. и дама

ИНВ. № подл.